Stralcio Esecutivo A - Sezioni con integrazioni delle fondazioni esistenti fili 104-111-122 e fili 119-108-122



Stralcio Esecutivo A - Pianta con integrazioni delle fondazioni esistenti fili 104-111-122 e fili 119-108-122



Note Tecniche:

1) Per l'integrazione della nuova fondazione ai plinti esistenti è necessario rimuovere il copriferro e trattare la superficie con idonee resine di ripresa getto.
2) L'inghisaggio delle armature nelle fondazioni esistenti va eseguiti mediante predisposizione dei fori nel calcestruzzo, spolvero dei residui ottenuti dall'operazione di foratura, iniezione di resine epossidiche bicomponenti ed inserimento delle barre di attesa per una lunghezza minima di 20 cm.
3) Per l'installazione delle camicie in acciaio destinate ad accogliere i controventi, è necessario eseguire previo tracciamento i fori per la bullonatura del nodo al pilastro ed in seguito montare il blocco. Anche per tale operazione è necessario tastare il copriferro della zona interessata e ove nessario procedere alla spicconatura e rifacimento con malta a ritiro compensato.
4) Copriferro strutturale 9 cm - Copriferro nominale 6 cm - tutte le misure delle distinte di armature sono riferite all'esterno delle barre.
5) Le misure degli elementi e delle barre d'armatura vanno riscontrate in sito prima dell'esecuzione.

Legenda Tipologia d'interventi



Key - Plan indicazione delle aree d'intervento - pianta delle fondazioni



Armature Plinti 101-108-119



Armature Plinti 101-108-119



LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO AL PIANO PRIMO DEL PADIGLIONE RAVASCHIERI, DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO E DI COMPLETAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTOBONO DI NAPOLI
CIG 79328044F3 - CUP H62H19000030003

A.O.R.N. Santobono - Pausilipon
Ospedale Santobono
Viale Mario Fiore, 6 - 80129 Napoli

DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Minucucci

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcello PARLATO

PROGETTISTI

MANDATARIA:
RTP: ING. ANTONIO PAOLO PISANI
Consorzio Stabile Ingitha S.c.ar.l.
Via Trottechien 61, 11100 Aosta
mythos.ao@mythos.pro

MANDANTI:
G.M.N ENGINEERING s.r.l. SIRIO INGEGNERIA Ing. Vittorinio Porillo

RESPONSABILE INTEGRAZIONE SPECIALISTICHE Ing. Fabio INZANI	**RESPONSABILE ESPERTO IN PROGETTAZIONE SANITARIA E OSPEDALIERA** Arch. Margherita CARABILLO'
PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Ing. Stefano BONFANTE	**PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA** Arch. Margherita CARABILLO'
BIM MANAGER Arch. Stefano CARERA	**PROGETTAZIONE STRUTTURALE** Prof. Ing. F. MASSAROTTI
PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMOMECCANICI Dott. Ing. Fabio INZANI	**COORDINATORE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE** Ing. Luca Giordo

PROGETTO ESECUTIVO	COMMESSA: **TW1927**
DISCIPLINA: STRUTTURE	NUMERO ELABORATO: TW1927.PE.2009.RAV.PI.ST.P.00
Stato di progetto	
TITOLO ELABORATO: Intervento livello fondazioni - stralcio A	DATA CONSEGNA: 08/10/2020
Revisione	NOME FILE:
01	FORMATO ELABORATO: A1+
02	
03	
04	SCALA ELABORATO: 1:50
05	