



LEGGENDA DELLE PRESSIONI



DESCRIZIONE GENERALE

Il gradiente di pressione differenziale sarà garantito dall'impianto di immissione ed estrazione aria. Saranno garantiti i gradienti di pressione differenziale come da tabella allegata

AMBIENTI	TEMPERATURA [°C]		UMIDITÀ RELATIVA [%]		SOVRAPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO [Pa]
	inverno	estate	inverno	estate	
Sale operatorie a elevatissima qualità dell'aria					20
Sale operatorie a elevata qualità dell'aria	≥ 20°	≤ 24°	≥ 40	≤ 60	20
Sale operatorie a qualità dell'aria standard					15
Depositi sterili					20
Preparazione operatori					10
Preparazione personale					5
Rivaggio operatori					10
Corridoio pulito/sterile	≥ 22	≤ 26	≥ 40	≤ 60	10
Spazi filtro operatori					5
Spazi filtro personale					10
Substerilizzazione					5
Corridoio sporco					0
Depositi pulito	≥ 18	≤ 20	≥ 40	≤ 60	10
Depositi sporchi					5



LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL BLOCCO OPERATORIO AL PIANO PRIMO DEL PADIGLIONE RAVASCHIERI, DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO E DI COMPLETAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SANTOBONO DI NAPOLI
CIG 79328044F3 - CUP H62H19000030003



A.O.R.N. Santobono - Pausilipon
Ospedale Santobono
Viale Mario Fiore, 6 - 80129 Napoli

DIRETTORE GENERALE
Dot.ssa Anna Maria Minocci

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcello PARLATO



PROGETTISTI



MANDATARIA:
MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.
Consorzio Stabile Mythos S.c.a.r.l.
Via Trovatianni 61, 11100 Arezzo
mythos.ao@mythos.pro

MANDANTI:
G.M.N. ENGINEERING s.r.l.
S.I.R.I.O. INGEGNERIA
Ing. Vitoriano Polito

S.I.R.I.O. INGEGNERIA
Arch. Margherita CARABILLO

RESPONSABILE INTEGRAZIONE SPECIALISTICHE
Ing. Fabio INZANI

RESPONSABILE ESPERTO IN PROGETTAZIONE SANITARIA E OSPEDALIERA
Arch. Margherita CARABILLO

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Ing. Stefano BONFANTE

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Arch. Margherita CARABILLO

BIM MANAGER
Arch. Stefano CARERA

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Prof. Ing. P. MASSAROTTI

PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMOMECCANICI
Dot. Ing. Fabio INZANI

COORDINATORE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE
Ing. Luca Gioia

PROGETTO ESECUTIVO	COMMESSA:	TW1927
DISCIPLINA: IMPIANTI MECCANICI - GAS MEDICALI - IDRICO / SANITARIO	NUMERO ELABORATO:	TW1927.PE.3001.RAV.P01.ME.P.00
TITOLO ELABORATO: Planta con individuazione e andamento pressioni differenziali tra i vari ambienti	DATA CONSEGNA:	
Revisione	NOME FILE:	
01		
02	FORMATO ELABORATO:	A1
03		
04	SCALA ELABORATO:	1:100
05		