

- LEGENDA
- Canalizzazioni di mandata preisolate in poliuretano realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretana espansa ad acqua, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.

Canalizzazioni di ripresa preisolate in poliuretano realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretana espansa ad acqua, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.

DF-01

Diffusori a flusso elicoidale con getti regolabili Plenum in acciaio zincato isolato, con o senza rete equalizzatrice, serranda di taratura e ponte di montaggio (dim. 595x595 esterno cornice)

DF-02

Terminale filtrante per ambienti sterili dotati di filtri assoluti installati direttamente in ambiente, plenum in polistirene termoformato, telaio in alluminio estruso anodizzato

GR-01

Griglie di ripresa ad alette fisse inclinate di 45° passo 30 mm installate a parete

GR-02

Griglia a maglie quadra smontabile per controsoffitto dotata di filtro estraibile (dim. 595x595 esterno cornice)

GR-03

Griglia di ripresa con schermo forellato (dim. 595x595 esterno cornice)

VASP

Valvola di aspirazione in polipropilene colore bianco da installare a controsoffitto (dim. Ø100)

VAV

Regolatore di portata VAV rettangolare motorizzato

MCAV

Regolatore CAV rettangolare meccanico con manopola selettice integrata
- 1

Pianta distribuzione canali di mandata - parte 2

1:50
-
- 2

PIANTA PIANO A QUOTA INFERIORE - MANDATA

1:50
- NAVIGATORE
-
- A.O.R.N. Santobono - Pausilipon**
Ospedale Santobono
Viale Mario Flore, 6 - 80129 Napoli

DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Minicucci

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcello PARLATO

mythos
Consorzio Stabile - S.r.l.

MANDATARIA:
MYTHOS CONSORZIO STABILE S.R.L.
Consorzio Stabile Mythos S.r.l.
Via Trottelchen 61, 11100 Aosta
mythos.aost@mythos.pro

MANDANTI:
G.M.N. ENGINEERING s.r.l.
G.M.N. ENGINEERING s.r.l.
Via Trossello 10, 10121 Torino
gmn@gmnen.it

SIRIO INGEGNERIA
Ing. Valterio Polito

RESPONSABILE INTERAZIONE
Ing. Fabio INZANI

RESPONSABILE ESPERTO IN PROGETTAZIONE SANITARIA E OSPEDALIERA
Arch. Margherita CARABELLO'

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Prof. Ing. P. MASSAROTTI

BIM MANAGER
Arch. Stefano CAMERA

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Ing. Stefano BONFANTE

PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMOMECCANICI
Dott. Ing. Fabio INZANI

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Arch. Margherita CARABELLO'

COORDINATORE SICUREZZA IN PROGETTAZIONE
Ing. Luca Gioia

PROGETTO ESECUTIVO		COMMESSA:	TW1927
DISCIPLINA: IMPIANTI MECCANICI		NUMERO ELABORATO:	TW1927.PE.3022.RAV.P01.ME.P.00
TITOLO ELABORATO: Pianta sovrapposizione distribuzione canali di mandata e ripresa - parte 2		DATA CONSEGNA:	20/10/2020
Revisione		NOME FILE:	
01		FORMATO ELABORATO:	
02			
03			
04		SCALA ELABORATO:	
05			