






[illegible]

	CANALE METALLICO PORTACAVO 400 X 75 mm nrf. codice EPU: 55.44.42C.V.100		QUADRO ISO MEDICALE - rlf. codice EPU N. 3 41.40.01.Q1.TM01 - rlf. codice EPU: 41.40.01.Q1.TM02
	CANALE METALLICO PORTACAVO 300 X 75 mm nrf. codice EPU: 55.44.42C.V.300		GRUPPO PRESI COSTITUITO DA 6 PRESI STANDARDI A 2P+2P+2P+2P+2P+2P nrf. codice EPU: 62.42.43P.RGP1
	CANALE METALLICO PORTACAVO 200 X 75 mm nrf. codice EPU: 55.44.42C.V.200		PRESA INTERI OCCUPATA 2P+2P+2CA CON FUSIBILE nrf. codice EPU: N. 69.10.100.1703
	CANALE METALLICO PORTACAVO 100 X 75 mm nrf. codice EPU: 55.44.42C.V.100		PRESA STANDARD 2P+2P+2CA CON FUSIBILE nrf. codice EPU: N. 69.10.100.1703
	CASSETTA DI DERIVAZIONE PVC 100 X 100 X 50 mm nrf. codice EPU: 121.102.120.070 A		
	TUBAZIONE IN PVC FLESSIBILE/RIGIDA Ø25 mm nrf. codice EPU N. 120.1.02.080.060 c		
	QUADRO SERVIZI - QSV nrf. codice EPU: 54.41.40.Q1.QSV		
	QUADRO GENERALE BLOCCO OPERATORE - QGBO nrf. codice EPU: 54.41.40.Q1.QGBO		
	QUADRO DEPOSITO SESTI - QSD nrf. codice EPU N. 44.410.01.QSD		SISTEMA DI CONTROLLO ISOALIMENTO nrf. codice EPU: 59.41.40.01.BP
	QUADRO DEPOSITO SESTI - QSD nrf. codice EPU N. 44.410.01.QSD		OROLOGIO TIMER DA PARETE TASTO RESET TIMER



<b>DR. N. R. Santobono - Paullipon</b> <b>Ospedale Santobono</b> Viale Mario Feroe, 6 - 80129 Napoli	<b>DIRETTORE GENERALE</b> Dott.ssa Anna Maria Minicucci	
<b>IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b> Ing. Massimo PARILATO		
<b>PROGETTISTI</b>  <b>MANDATARIA</b> MYTHOS CONSORZIO STABILE S.R.L. Consorzio Stabile Myths S.r.l. Via Teulada 68 - 81020 Aversa (CE) Capitale Sociale: 4.000.000,00 €	<b>MANDATARI</b> C.S.A. ENGINEERING S.r.l.  C.S.A. ENGINEERING S.r.l. Via S. Maria 10 - 80138 Napoli (NA)	<b>PROGETTAZIONE IMPIANTI</b> Ing. Stefano CARABELL Ing. Stefano BONNET <b>PROGETTAZIONE IMPIANTI</b> TERMOELETTRICI Ing. MASSIMO STOTTI
<b>RESPONSABILE INTEGRAZIONE</b> Ing. Pileo NIZZANI Ing. Stefano CARERA	<b>PROGETTAZIONE SERRAMENTI E</b> PRELIMINARE SERRAMENTI E <b>RESPONSABILE</b> Ing. Margherita CARABELL	 <b>SIRIO INGENIERIA</b> Ing. Vitoantonio PUGLISI Ing. Margherita CARABELL
<b>COORDINATORE SICUREZZA IN PROTEZIONE</b> Ing. Massimo PARILATO		

PROGETTO ESECUTIVO			COMMESSA:	<b>TW1927</b>
383CPLN4			NUMERO LABORATO:	
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI			TW1927.PE.4003.RAV.P01.EM.P.01	
Stato di progetto				
TITOLO ELABORATO:			DATA CONSEGNA:	08/10/2020
Planimetria impianti F.M.				
Revisione			NOME FILE:	
01	09/11/2020	Emissione per adeguamento all'esito della verifica		
02			FORMATO ELABORATO:	A1+
04			SCALA ELABORATO:	1:100
05				