

KEY PLAN



AREA DI INTERESSE

LEGENDA SIMBOLI

		DISEGNO ELEMENTI
	Centralina di gestione delle lampade di emergenza	
	Simbolo generico indicante apparecchio di illuminazione esistente o nuovo, che sarà integrato con lampada di emergenza	
	Kit di emergenza installato su apparecchio di illuminazione per garantire il funzionamento, nell'ordine: apparecchio di illuminazione a parte di esso, anche in assenza dell'alimentazione di rete. Il kit è costituito da: batteria ricaricabile, dispositivo di controllo, inverter, trasformatore, potenza di uscita adeguata alla potenza dell'apparecchio di illuminazione. Batteria di controllo ed autodiagnosi centralizzato. Batteria autonomia 3h	
EXIT	Apparecchio di illuminazione di emergenza installato sopra porte, costituito da: Corpo in PC ignifugo, Diffusore in policarbonato, Lampada a LED, Batteria ricaricabile, Autonomia 3h, Grado di protezione IP20 - IK04(IS0 EN 62262), Classe di isolamento II, Classe di infiammabilità 5VA, Classe di resistenza al calore 960°C, Classe di resistenza al fuoco 650°C, Classe di resistenza al calore 960°C, Classe di resistenza al fuoco 650°C, Conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, Batteria ricaricabile, Batteria di controllo ed autodiagnosi centralizzato, Batteria autonomia 3h, Sale ad uso promiscuo	
	Apparecchio di illuminazione di emergenza installabile sancirio sui delle seguenti installati: a parete, a plafone, a sospensione, a incasso, a pavimento, a pozzetto, a palo, a proiettore, Grado di protezione minimo IP20 - IK04(IsOnorma CEI/Cea 70/1), Conforme alle norme EN 60598-1, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222 ecc., Batteria di controllo ed autodiagnosi centralizzato, Batteria autonomia 3h, Sale ad uso promiscuo	
	Cassetta di derivazione in materiale plastico autoestinguente con coperchio removibile solo mediante apposito attrezzo, Grado di protezione IP40 - IK07, Classe di isolamento II Isolazioni derivate	
	Tubazione rigida in pvc autoestinguo installata a vista parete ed a soffitto	
	Montante, cantiro di sunte	

Impianto Illuminazione d'emergenza

Integrazione impianto illuminazione di emergenza, ch'utilizzato un apparecchio di illuminazione esistente, mediante l'installazione di un'apparecchio di emergenza a lampadi autonome 2h. 2 (dimensionizzo del kit di emergenza sarà derivato dal circuito di alimentazione delle lampade di emergenza esistenti.

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Via Degli Imbriani 45 C.C. 19146 ca.postale C.F. P.I.V.A.01269510643
A.S.D.U. Teresa Ferrimonte

DIREZIONE GENERALE: Dott.ssa Maria MORCAVE
R.T.P. Arch. Marina ARDONVALMOLO

Lavori di conformità alle norme di prevenzione incendi
Il stralcio c/o il P.O. "G. Criscuoli" di S. Angelo dei Lombardi (AV)
CIG: E0619F0FD3 - CUP: H66C19000170003

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA

PROGETTAZIONE: RTP
ARCHITETTO M.L. ARDONVALMOLO Via Cesare Battisti 1 - 83100 AVELLINO
Ingegneri: ALTAMONTE TECHNOLOGIES S.r.l.
Il Dirigente: Ing. Cosimo Maria Ferrara
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI AVELLINO Ing. COSIMO MARIA FERRARA N. 2197

TITOLO ELABORATO

IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI
Piano infermerie
Impianto illuminazione di emergenza e sicurezza parte 1 di 3

ELABORATO N°	FORMATO	SCALA	DATA
AXE-01E-20-PE_IE.DI.14.1	**A0+**	**1:50**	**05/08/2020**

N.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTR. DATA	APPROVATO
0	PRIMA EMISSIONE	05/08/2020	D.F.	D.F.	C.M.F.
1					
2					

Tipico apparecchio di illuminazione esistente

Tipico apparecchio di illuminazione esistente

1 - Ununità per apparecchio a soggetto LED
2 - Batteria autonoma 2h

Le caratteristiche geometriche dell' apparecchio rappresentato sono puramente indicative

Rif.	Data	Schema Grafico
	00.00.00	
	00.00.00	
	00.00.00	

Rif. - Data

KIT DI EMERGENZA INSTALLATO SU APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE