



PIANTA PIANO SECONDO ENTROTERRA



LEGENDA INTERVENTI	
<b>P1</b> Installazione di porta REI 120 dim. 90x90x215 cm	<b>Pn7</b> Installazione di porta REI 120 dim. 90x30x215 cm
<b>P2</b> Installazione vetro REI, porta dim. 230x500 cm (52.5 + 125.0 + 52.5) cm	<b>P10</b> Installazione di porta REI 120 dim. 100x215 cm
<b>P5</b> Installazione vetro REI, porta dim. 230x366 cm (44.0 + 125.0 + 44.0) cm	<b>P10a</b> Installazione di porta REI 120 dim. 80x30x215 cm comprensiva di maniglione antipanco
<b>P5a</b> Installazione vetro REI, porta dim. 207x370 cm (41.0 + 125.0 + 41.0) cm	<b>P11</b> Installazione di porta REI 120 dim. 100x100x215 cm comprensiva di maniglione antipanco
<b>P7</b> Installazione di porta REI 120 dim. 91.2x32.5x223.5 cm	<b>P12</b> Installazione di porta REI 120 dim. 80x215 cm comprensiva di maniglione antipanco
<b>P2b</b> Installazione vetro REI, porta dim. 225x513 cm (62.5 + 110.0 + 52.5) cm	<b>P13</b> Installazione di porta REI 120 dim. 80x215 cm
<b>P3c</b> Installazione vetro REI, porta dim. 190x366 cm (44.0 + 122.0 + 44.0) cm	<b>P14</b> Installazione di porta REI 120 dim. 150x215 cm comprensiva di maniglione antipanco
<b>P3d</b> Installazione vetro REI, porta dim. 194x366 cm (36.0 + 122.0 + 36.0) cm	Riqualificazione antincendio con certificazione
<b>P5b</b> Installazione vetro REI, porta dim. 190x366 cm (44.0 + 122.0 + 44.0) cm	REI 120 di parete esistente con lastra di calcio fibroscilato sp. 12 mm
<b>P5c</b> Installazione vetro REI, porta dim. 190x366 cm (44.0 + 122.0 + 44.0) cm	Realizzazione di parete in SYPOREX con certificazione REI 120 comprensiva di rasatura e integriatura
<b>Pn2</b> Installazione di porta REI 120 dim. 80x80x215 cm	Porte REI esistenti



**ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA - ORDINE DI PRESTAZIONE N° 12 ANNO 2019 CIG:7629583311.**

**Lavori di adeguamento requisiti antincendio**

**PADIGLIONI B-N-F-M-I-T-H-X**

**PADIGLIONE N - PROGETTO DEFINITIVO**

**ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**  
EX. ART. 64 c.3 D.LGS. 50/2016  
CONTRATTO STIPULATO IN DATA 08 AGOSTO 2019 - CIG:7629583311  
IL R.U.P.: Arch. Federico TRINCHILLO

**MANDATARI:**

**mythos**  
Consorzio Stabile Mythos S.r.l.  
Via Tondello 61, 17100 Asti  
mythos.as@mythos.pro

**corvino+multari**  
Corvino Multari S.r.l.  
Via Porti Roma, 117 -  
80141 Napoli

**ANETHUSA**  
Anethusa S.r.l.  
Via G. Rossini, 14 -  
80020 Casoria (NA)

**MANDANTE:**

**G.M.N. Engineering S.R.L.**  
Servizi di Ingegneria e Architettura  
via Kennedy, 3 - 80125 Napoli

**ANETHUSA**  
Anethusa S.r.l.  
Via G. Rossini, 14 -  
80020 Casoria (NA)

**IL COORDINATORE TECNICO**  
RESPONSABILE DELLE PRESTAZIONI ANTINCENDIO  
Ing. Francesco TRINCHILLO

**IL COORDINATORE TECNICO**  
RESPONSABILE DELLE PRESTAZIONI ANTINCENDIO  
Ing. Francesco TRINCHILLO

Data emissione O.d.P.: 07/10/2019

**12**

DISCIPLINA:  
**ARCHITETTONICO**

TITOLO ELABORATO:  
Situazione di progetto - Descrizione degli interventi  
Pianta piano interrato -2

REV.	N.	DATA REV.	OGGETTO
	0	20/10/2020	EMISSIONE PER APPROVAZIONE

FORMATO ELABORATO:  
A1+

OGGETTO:  
EMISSIONE PER APPROVAZIONE

SCALA ELABORATO:  
1:100