LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI ELETTRICI

C	Utenza alimentata da gruppo di continuità UPS
16	Presa elettrica 16A 3p+n+t tipo CEE (CEI EN60309) con interruttore sezionatore sottocarico da 16A interbloccato con la spina, protetta da fusibile 16A. IP 55.
16	Presa elettrica 10/16A 2P+T UNEL Multistandard di tipo modulare componibile h=30 cm o come indicato localmente.
PE 01	Gruppo prese costituito da: n°2 prese elettriche 10/16A bipasso - **linea ORDINARIA**. h= 250 cm.
PE 02	Gruppo prese costituito da: n°2 prese elettriche 10/16A bipasso + n°1 Prese elettriche 10/16A bipasso ed UNEL con terra centrale e laterale (universale) - **linea ORDINARIA**, n°2 prese elettriche 10/16A bipasso + n°1 Prese elettriche 10/16A bipasso ed UNEL con terra centrale e laterale (universale) - **linea CONTINUITA**. Le prese su c.to continuità **DEVONO** essere di colore ROSSO. Su 2 scatole 4 moduli. h=30 cm.
PE 03	Gruppo prese costituito da: n°4 prese elettriche 10/16A bipasso ed UNEL con terra centrale e laterale (universale) installate ad H=30cm - **linea CONTINUITA'**. Le prese su c.to continuità **DEVONO** essere di colore ROSSO. Su 2 scatole 4 moduli. h=30 cm.
PE 04	Gruppo prese costituito da: n°2 prese elettriche 10/16A bipasso + n°1 Prese elettriche 10/16A bipasso ed UNEL con terra centrale e laterale (universale) installate ad H=30cm - **linea ORDINARIA'**. Su scatola 4 moduli.
PE 05	Gruppo prese costituito da: n°2 prese elettriche 10/16A bipasso ed UNEL con terra centrale e laterale (universale) installate ad H=30cm - **linea CONTINUITA'**. Le prese su c.to continuità **DEVONO** essere di colore ROSSO. Su scatola 4 moduli. h=30 cm.
	Uscita per alimentazione elettrica di utenza fissa. **PMP1**=Elettropompa liquami; **PMP2**=Elettropompa scarico liquami; **ELT**= Elettroserratura. Alimentazione da impianto videocitofonico.**IM**= Interblocco con macchina diagnostica. In funzionamento macchina non è possibile aprire le porte. Verificare il collegamento con il fornitore della macchina.**INT**= Porta comandata elettricamente ed interbloccata. E' prevista l'alimentazione dell'elettropistone (24 Vdc con alimentatore locale) fornito con la porta ed il collegamento di inteblocco (2x1 mmq) fra la logica a bordo dell'elettropistone. **CMP**= Cella manipolazione (camera calda). 230 Vac 50/60 Hz. **FTC**= Fotocellula per rubinetto lavello 230 Vac 50/60Hz.
	Gruppo prese costituito da: n°1 presa elettrica 10/16A bipasso + n°1 Presa elettrica 10/16A multistandard installate ad H=30cm - **linea ORDINARIA'**. Su scatola 3 moduli.
	Comando fan-coil da: n°1 interruttore 2x16A + n°1 Presa elettrica 10/16A multistandard installate a quota fan coil - **linea ORDINARIA'**.
VENT	Pulsante per comando di emergenza chiusura serranda motorizzata estrazione aria locale Camera Calda.

In **ROSSO**: Progetto. In **GIALLO**: Riposizionamento. In **GRIGIO**: oggetti allo stato di fatto e reinstallati nella stessa posizione.

Perimetro nuova costruzione

Antonio Cardarelli
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

OGGETTO

Lavori relativi all'installazione di una PET/TAC (Livello -1)
Padiglione Palermo

PROGETTO DEFINITIVO

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
EX. ART.54 c.3 D.LGS. 50/2016
CONTRATTO STIPULATO IN DATA 08 AGOSTO 2019 - CIG:7629583311
IL R.U.P.: Ing. Gaetano MIRTO

ORDINE DI PRESTAZIONE N. 6
Data emissione OdP: 09/09/2019

R.T.P.
MANDATARIA:
Consorzio Stabile Mythos S.c.ar.l
Via Trottechien 61, 11100 Aosta
mythos.ao@mythos.pro

MANDANTI:
Corvino+Multari S.R.L.
Via Ponti Rossi, 117 - 80141 Napoli

G.M.N. Engineering S.R.L.
Servizi di Ingegneria e Geologia
viale Kennedy, 5 - 80125 - Napoli

Arethusa S.R.L.
Via G. Rossini, 14 - 80026 Casoria (NA)

Arch. Carlotta Cocco
LEED AP BD+C, ID+C, BREEAM Assessor

IL COORDINATORE DEL R.T.P.
RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Stefano Bonfante
DIRETTORE TECNICO
a) Consorzio Stabile Mythos S.c.ar.l
b) Ingegneria
c) Architettura
d) Geologia
e) Informazione

DISCIPLINA:
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

TITOLO ELABORATO:
Distribuzione impianto forza motrice

NUMERO ELABORATO:
TW1913.PD.4006.PAL.PI.ELE.P.01

DATA DI CONSEGNA:
20/12/2019

REV. N.	DATA REV.	OGGETTO
01	22/05/2020	Recepimento osservazioni ASL

NOME FILE:
TW1913.PD.4006.PAL.PI.ELE.P.01.dwg

FORMATO ELABORATO: A1
SCALA ELABORATO: 1:50