

- (M) MONTANTE ANTINCENDIO
- VALVOLA DI RITEGNO
- ATTACCO PER AUTOPOMPA SINGOLO
- RETE ANTINCENDIO
- RETE IDRICA
- COMPLESSO ANTINCENDIO TIPO UNI45
- (E) ESTINTORE A POLVERE DA 6 kg
- (E) ESTINTORE AD ANIDRIDE CARBONICA DA 2 kg
- SERBATOIO DI ACCUMULO IN ELEMENTI COMPONIBILI IN VETRORESINA - DIMENSIONI 4,80x4,80x3,60 m - CAPACITA' UTILE 72 mc ca. - COMPLETO DI ATTACCHI DI CARICO, ASPIRAZIONE, SCARICO DI FONDO, VALVOLA A GALLEGGIANTE, ETC.....
- GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO UNI-EN12845 COSTITUITO DA 2 ELETTROPOMPE DI SERVIZIO PRINCIPALI E 1 ELETTROPOMPA PILOTA

NOTE

LE TUBAZIONI SONO IN ACCIAIO ZINCATO SERIE GAS
DALL'ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA ALL'ANELLO: DIAMETRO 4"
L'ANELLO CHE A LIVELLO 1 ALIMENTA LE MONTANTI E' DI DIAMETRO 3"
LE MONTANTI SONO DI DIAMETRO 2 1/2"
DALLE MONTANTI AGLI UNI45 LE TUBAZIONI SONO DI DIAMETRO 2"
TUTTI I DEPOSITI HANNO UN CARICO DI INCENDIO LIMITATO A 30 kg/mq

Antonio Cardarelli
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

OGGETTO

Lavori relativi all'installazione di una PET/TAC (Livello -1) Padiglione Palermo

PROGETTO DEFINITIVO

ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
EX. ART.54 c.3 D.LGS. 50/2016
CONTRATTO STIPULATO IN DATA 08 AGOSTO 2019 - CIG:7629583311
IL R.U.P.: Ing. Gaetano MIRTO

ORDINE DI PRESTAZIONE N. 6
Data emissione OdP: 09/09/2019

R.T.P.

MANDATARIA:
mythos
Consorzio Stabile Mythos S.c.ar.l
Via Trottechien 61, 11100 Aosta
mythos.ao@mythos.pro

MANDANTI:
corvino+multari
Corvino+Multari S.R.L.
Via Ponti Rossi, 117 - 80141 Napoli

G.M.N. Engineering S.R.L.
Servizi di Ingegneria e Geologia
viale Kennedy, 5 - 80125 - Napoli

ARETHUSA s.r.l.
Arethusa S.R.L.
Via G. Rossini, 14 - 80026 Casoria (NA)

Arch. Carlotta Cocco
LEED AP BD+C, ID+C, BREEAM Assessor

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA RESPONSABILE DEI LAVORI
Ing. Stefano Bonfante
Dott. Ing. STEFANO BONFANTE Sez. A - Settore Civile e Ambientale - Industriale - dell'Informazione N° 1959
IL PROGETTISTA STRUTTURALE E TECNICO
Consorzio Stabile Mythos S.c.ar.l
Ing. Stefano Bonfante
N° 8963

DISCIPLINA:
ELABORATI PREVENZIONE INCENDI

TITOLO ELABORATO:
Rete Idranti Antincendio - Anello Principale Livello -1

NUMERO ELABORATO:
TW1913.PD.7003.PAL.PI.PI.P.00

DATA DI CONSEGNA:
11/05/2020

REV. N.	DATA REV.	OGGETTO

NOME FILE:
TW1913.PD.7003.PAL.PI.PI.P.dwg

FORMATO ELABORATO: A4++
SCALA ELABORATO: 1:100